



Gorzów Wielkopolski, 28 października 2020 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

PIW.ZSA.25.5.2020

Informacja dla wykonawców

dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa przewoźnych chłodni kontenerowych dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gorzowie Wielkopolskim „

Odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ:

Zamawiający, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorzowie Wielkopolskim, informuje, iż do w/w postępowania zostały złożone zapytania. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1.


Czy Zamawiający stawia wymagania dla standardu wykonania agregatu chłodniczego ?

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ. Zamawiający w odniesieniu do agregatu chłodniczego wymaga, by urządzenie było fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad materiałowych i wykonawstwa, posiadał właściwości zgodne z wymaganiami odpowiednich norm, spełniało wymagania techniczno-jakościowe oraz posiadało moc gwarantującą utrzymanie temperatury: w zakresie od -5 st. C+10 st. C bez względu na temperaturę zewnętrzną.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów ± 10 cm ?



Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Żwirowa 9, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel./ fax (95) 720 20 72, e-mail: gorzowwlpk.piw@wet.zgora.pl

Odpowiedź:

Tak zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów chłodni ± 10 cm.

Pytanie 3.

Czy wskazana w SIWZ wysokość zewnętrzna kontenera dotyczy również konstrukcji zadaszenia czy samego kontenera bez zadaszenia ?

Odpowiedź:

Tak wskazana w SIWZ wysokość zewnętrzna kontenera dotyczy również konstrukcji zadaszenia.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający ma wymagania dla szerokości/ wysokości drzwi chłodniczych i drzwi technicznych do przedsionka ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie stawia wymagań co do konkretnych wielkości dla szerokości/wysokości drzwi chłodniczych i drzwi technicznych do przedsionka. Wymiary te mają ułatwiać swobodne przechodzenie oraz transport zwierzyny na wciągarkę linowej.

Pytanie 5.

Czy wolno zamontować wciągarkę linową 125/250kg, gdzie udźwig 250kg uzyskujemy dzięki zastosowaniu tzw. zblocza z hakiem ?

Odpowiedź:

Nie, nie można zamontować wciągarki linowej 125/250kg, gdzie udźwig 250kg uzyskuje się dzięki zastosowaniu tzw. zblocza z hakiem.

EDYTA SIWICKA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wielkopolskim

Z upoważnienia
Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Gorzowie Wlkp.

St. inspektor ds. pasz i utylizacji
A. Janiakowski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Żwirowa 9



Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Żwirowa 9, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel./ fax (95) 720 20 72, e-mail: gorzowwlp.piw@wet.zgora.pl